



Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным
ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий
Главное управление МЧС России по Донецкой Народной Республике
ДНР, г. Донецк, ул. Щорса, 60, 283050, тел. +7 (856) 340-62-28 Факс +7 (856) 340-62-38,
e-mail: gudnr@80.mchs.gov.ru

Отдел надзорной деятельности и профилактической работы г.о. Снежное
управления надзорной деятельности и профилактической работы
Главного управления МЧС России по Донецкой Народной Республике
ДНР, г. Снежное, ул. Милицейская, 13, Телефон: +7(856) 565-37-40
Факс: +7(856) 565-37-40 E-mail: gpn_sng@80.mchs.gov.ru

ЛИСТ ПРОФИЛАКТИЧЕСКОЙ БЕСЕДЫ №6

дата и время начала проведения профилактического визита:

«26» июля 2023 г. 11 ч. 00 мин.

дата и время окончания проведения профилактического визита:

«26» июля 2023 г. 11 ч. 40 мин.

место проведения профилактического визита: ДНР, г. Снежное,
пер. Курганский, 9

наименование контролируемого лица, в отношении которого проведен
профилактический визит: МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ОБЩЕРАЗВИВАЮЩЕГО ТИПА
"ЯСЛИ-САД № 8 "КОЛОСОК" ГОРОДА СНЕЖНОЕ"

учетный номер профилактического визита в едином реестре контрольных
(надзорных) мероприятий): ---

основанием проведения профилактического визита является:

ст. 52 Федерального закона от 31.07.2020 № 248-ФЗ «О государственном
контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации»,
п. 47 Положения о федеральном государственном пожарном надзоре,
утвержденного Постановлением Правительства Российской Федерации от
12.04.2012 № 290 «О федеральном государственном пожарном надзоре»

профилактический визит проведен в рамках: Федерального государственного
пожарного надзора

профилактический визит проведен: старшим инспектором отдела надзорной
деятельности и профилактической работы г.о. Снежное управления надзорной
деятельности и профилактической работы Главного управления МЧС России по
Донецкой Народной Республике (государственным инспектором по пожарному
надзору городского округа Снежное) капитаном внутренней службы
Селивёрстовым Павлом Валериевичем

(должность, Ф.И.О, звание должностного лица органа государственного пожарного надзора)

В ходе профилактического визита контролируемому лицу доведена следующая информация:

Руководитель МБДОУ общеразвивающего типа "ЯСЛИ-САД № 8 "КОЛОСОК" ГОРОДА СНЕЖНОЕ", а также лица, ответственные за пожарную безопасность обязаны соблюдать:

1) Федеральный закон от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»;

2) Постановление Правительства Российской Федерации от 16.09.2020 № 1479 «Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации»;

3) Федеральный закон «О пожарной безопасности» от 21.12.1994 N 69-ФЗ;

4) Нормативные правовые акты Российской Федерации, устанавливающие обязательные для исполнения требования пожарной безопасности, национальные стандарты, своды правил, содержащие требования пожарной безопасности, а также иные документы, содержащие требования пожарной безопасности, применение которых на добровольной основе обеспечивает соблюдение требований Федерального закона от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» (согласно техническому регулированию в области пожарной безопасности, установленному ст. 4 Федерального закона от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»);

5) Постановление Правительства РФ от 1 сентября 2021 г. N 1464 «Об утверждении требований к оснащению объектов защиты автоматическими установками пожаротушения, системой пожарной сигнализации, системой оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре»;

6) Приказ МЧС России от 18.11.2021 № 806 «Об определении Порядка, видов, сроков обучения лиц, осуществляющих трудовую или служебную деятельность в организациях, по программам противопожарного инструктажа, требований к содержанию указанных программ и категорий лиц, проходящих обучение по дополнительным профессиональным программам в области пожарной безопасности.

(излагаются сведения об информации, доведенной до контролируемого лица:

о требованиях, предъявляемых к объекту надзора, соответствию объекта надзора критериям риска, об основаниях и о рекомендуемых способах снижения категории риска, а также о видах, содержании и об интенсивности контрольных (надзорных) мероприятий)

Объекты МБДОУ общеразвивающего типа "ЯСЛИ-САД № 8 "КОЛОСОК" ГОРОДА СНЕЖНОЕ" отнесены к следующим категориям риска, с соответствующей периодичностью проведения плановых контрольных (надзорных) мероприятий:

Основное здание детского сада – высокий риск (1 раз в 2 года);

здание хозблока – значительный риск (1 раз в 3 года).

Рекомендуемыми способами снижения категорий риска являются:

1) своевременное исполнение действующих предписаний органов федерального государственного пожарного надзора, в части нарушений требований пожарной безопасности;

2) Привлечение к охране организации, специально учрежденной для оказания охранных услуг, зарегистрированной в установленном законом порядке и имеющей лицензию на осуществление частной охранной

деятельности:

- 2) отсутствие случаев зарегистрированных пожаров за последние 5 лет;
- 3) отсутствие вступившего в силу постановления суда о назначении наказания в виде административного приостановления деятельности юридического лица за нарушение требований пожарной безопасности, либо решения суда о приостановлении деятельности в соответствии с частью 2 статьи 1065 Гражданского кодекса Российской Федерации в течение последних 3 лет;
- 4) наличие в отношении объекта положительного заключения независимой оценки пожарного риска;
- 5) отсутствие на объектах учреждений, осуществляющих экономическую деятельность, не соответствующую функциональному назначению объекта;
- 6) наличие на объекте круглосуточного мониторинга работоспособности автоматических систем противопожарной защиты дежурным персоналом;
- 7) своевременное представление подконтрольным лицом в срок, установленный в предостережении о недопустимости нарушения обязательных требований, уведомления о принятии мер на объекте по обеспечению соблюдения обязательных требований законодательства в области пожарной безопасности.

При проведении профилактического визита выявлены следующие нарушения обязательных требований пожарной безопасности:

№ п/п	Вид нарушения обязательных требований пожарной безопасности, с указанием конкретного места выявленного нарушения	Ссылка на пункт, часть, статью и наименование нормативного правового акта Российской Федерации и (или) нормативного документа по пожарной безопасности, требования которого (-ых) нарушены
1. ✓	Руководителем организации не утверждена инструкция о мерах пожарной безопасности в соответствии с требованиями, установленными разделом XVIII ППР в РФ, с учетом специфики взрывопожароопасных и пожароопасных помещений	п. 2 ППР в РФ Постановления Правительства Российской Федерации от 16 сентября 2020г. № 1479 «Об утверждении правил противопожарного режима в Российской Федерации» (далее – ППР в РФ)
2. ✓	Лица, допущенные к работе на объекте защиты, не прошли обучение мерам пожарной безопасности по дополнительным профессиональным программам (лицо, ответственное за противопожарное состояние объекта - завхоз)	п. 3 ППР в РФ
3. ✓	Руководителем не определен порядок и сроки обучения лиц мерам пожарной безопасности, с учетом требований нормативных правовых актов Российской Федерации	п. 3 ППР в РФ
4. ✓	Отсутствуют программы противопожарного инструктажа для обучения лиц мерам пожарной безопасности	п. 3 ППР в РФ
5. ✓	Руководитель организации не обеспечил ведение журнала эксплуатации систем противопожарной защиты (незаполнен)	п. 17.1 ППР в РФ
6.	Не организовано проведение эксплуатации	п. 17 «б» ППР в РФ

	металлических наружных открытых лестниц, предназначенных для эвакуации людей из здания при пожаре с составлением соответствующего протокола испытаний и внесением информации в журнал эксплуатации систем противопожарной защиты (не реже 1 раза в 5 лет)	
7.	Руководитель не обеспечил средствами индивидуальной защиты органов дыхания и зрения человека от опасных факторов пожара из расчета не менее 1 средства индивидуальной защиты органов дыхания и зрения человека от опасных факторов пожара на каждого дежурного	п. 30 ППР в РФ
8.	Огнетушители, отправленные с объекта защиты на перезарядку, не заменены заряженными огнетушителями, соответствующими минимальному рангу тушения модельного очага пожара огнетушителей, отправленных на перезарядку (отправлены на перезарядку все огнетушители)	п. 403 ППР в РФ
9.	Деревянные стропила и обрешетка кровли здания детского сада не подвергнуты обработке огнезащитным составом не ниже II группы огнезащитной эффективности по ГОСТ 53292, либо выполнять их конструктивную огнезащиту, не способствующую скрытому распространению горения	ст. 4 и ст. 6 № 123 – ФЗ, п. 5.4.5 "СП 2.13130.2012. Свод правил. Системы противопожарной защиты. Обеспечение огнестойкости объектов защиты" (далее – СП 2.13130.2012)
10.	Деревянные стропила и обрешетка кровли хозяйственного блока не подвергнуты обработке огнезащитным составом не ниже II группы огнезащитной эффективности по ГОСТ 53292, либо выполнять их конструктивную огнезащиту, не способствующую скрытому распространению горения	ст. 4 и ст. 6 № 123 – ФЗ, п. 5.4.5 "СП 2.13130.2012
11.	Здание дошкольного учреждения не оборудовано системой пожарной сигнализации безадресного типа	ст. 4 и ст. 6 № 123- ФЗ, ч. 2 ст. 54 № 123- ФЗ п. 1 табл. А.1 прил. А Свод правил СП 484.1311500.2020 Системы противопожарной защиты. Системы пожарной сигнализации и автоматизация систем противопожарной защиты. Нормы и правила проектирования (далее - СП 484.1311500.2020)
12.	Здание дошкольного учреждения не оборудовано системой оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре 1-го типа	ст. 4 и ст. 6 № 123 – ФЗ, ч. 2 ст. 54 № 123- ФЗ п. 1 таблицы 2 раздела 7 СП 3.13130.2009. Свод правил. Системы противопожарной защиты. Система оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре. Требования пожарной


		безопасности" (далее - СП 3.13130.2009)
13.	Здание не оборудовано устройством защиты от прямых попаданий молнии и вторичных ее проявлений III категории	ст. 4 и ст. 6 № 123 – ФЗ; п. 15 таблицы 1 Инструкции по устройству молниезащиты зданий и сооружений (далее – РД 34.21.122-87)

Подпись лица (лиц), проводившего (их) профилактический визит:

Старший инспектор отдела надзорной деятельности и профилактической работы
г.о. Снежное управления НД и ПР
ГУ МЧС России по ДНР
капитан внутренней службы Селивёрстов П.В.

(должность, фамилия, инициалы, звание
должностного лица органа
государственного пожарного надзора)

«31».июля 2023 г.


(подпись)

Против проведения профилактического визита не возражал (а), экземпляр листа профилактической беседы получил(а):

И.о. заведующей МБДОУ
общеразвивающего типа
"ЯСЛИ-САД № 8 "КОЛОСОК"
ГОРОДА СНЕЖНОЕ"
Шишкина Л.Н.

(должность, фамилия, инициалы
контролируемого лица (представителя))

«31» июль 20 23 г.


(подпись)